

RÉSULTATS

	Période de mesure prise en compte	Nb d'heures de mesure	Temp. moyenne Ext (°C)	Hygro. moyenne Ext (%)	Temp. moyenne partie bas vitrine (°C)	Hygro. moyenne partie bas vitrine (%)	Temp. moyenne mi-hauteur vitrine (°C)	Hygro. moyenne mi-hauteur vitrine (%)	Conso. électrique (kWh)
Sans rideau	20/04 - 23/04	72	24.3	35	11.1	67.6	9.6	69.1	57.9
Avec rideau	23/04 - 26/04	72	23.8	37.2	9.7	70.9	9.5	78.2	39.5

OBSERVATIONS :

N°	Commentaire
1	La température et l'hygrométrie du local de test sont restée relativement stable durant les mesures ce qui permet une comparaison représentative des différents résultats.
2	Le fonctionnement sans rideau induit une surconsommation électrique de 32 %